


建築的観点から見る！院内チェックリスト

院内で、感染源の隔離・感染経路の遮断が適切に行われているか確認するためのチェックリストです。ぜひご活用ください。

<p>① 必要な清潔・不潔関係諸室が感染源隔離可能なつくりか</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消毒・滅菌室払出しは、パスボックスを介するなど区画は万全か <input type="checkbox"/> ・汚物処理室中のダストカー置場は壁で区画されたり、床に色分けがされ置き場が固定され、区分が万全か <input type="checkbox"/> ・医療廃棄物庫から廃棄物が廊下にはみ出していないか など <input type="checkbox"/> 	
<p>② 感染源の保管場所前を清潔物が通る動線となっていないか</p> <ul style="list-style-type: none"> ・汚物処理室の前を配膳車が通過する動線となっていないか <input type="checkbox"/> ・不潔リネンの回収場所と清潔物品の搬入動線が重なっていないか <input type="checkbox"/> 	
<p>③ 昇降機などで清潔・不潔が一緒になっていないか</p> <ul style="list-style-type: none"> ・昇降機の区分はできているか <input type="checkbox"/> ・EV ホールで清潔・不潔のカートが同時に置かれていないか <input type="checkbox"/> 	
<p>④ 手洗いや消毒液はゾーニング毎に適切に配置されているか <input type="checkbox"/></p>	
<p>⑤ 手洗いが感染源にならないようオーバーフローは中止されているか</p> <div style="text-align: center;">  <p style="color: red; margin-left: 100px;">ここ</p> </div>	
<p>⑥ 流し台は水栓の根元に水が溜まるつくりになっていないか <input type="checkbox"/></p>	
<p>⑦ 各室の換気は他の病室や共用部から流入しないゾーニングか <input type="checkbox"/></p>	
<p>⑧ 換気の排気場所は適切か、屋外歩行者への配慮はあるか <input type="checkbox"/></p>	
<p>⑨ 床材は感染源に合わせ、清掃性が優れたモノや、細菌の吸着性を重視したものが部屋により検討されているか <input type="checkbox"/></p>	
<p>⑩ クリーンルームは必要な清浄度が確保されているか <input type="checkbox"/></p>	
<p>⑪ 隔離室への動線は感染源動線と交錯がないか <input type="checkbox"/></p>	
<p>⑫ 温度だけでなく湿度が制御できるつくりとなっているか <input type="checkbox"/></p>	